



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6401DR0260

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Fabryka Armatur JAFAR S.A. Kadyiego 12, PL-38-200 Jaslo
Vertreiber <i>distributor</i>	Fabryka Armatur JAFAR S.A. Kadyiego 12, PL-38-200 Jaslo
Produktart <i>product category</i>	Hydranten und Straßenkappen: Unterflurhydrant (6401)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Unterflurhydrant
Modell <i>model</i>	8851, 8852
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 2-0140/25 T01 vom 09.03.2026 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1074-6 (01.03.2009) DVGW W 386-P (01.09.2014)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	09.03.2031 / 25-0913-WNE

70028-04-A-DE

29.05.2026 Bn A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. 70



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
8851 (Version 8851.5)	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80	mit Entleerung
8852 (Version 8852.5)	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80	mit Entleerung

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Die trinkwasserhygienische Eignung wird mit den unten aufgeführten „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der "Empfehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten" des Umweltbundesamtes nachgewiesen:

Resicoat R4 ES - HW-1003DN0471

Resicoat R4 FB - HW-1003DN0472

POM - Z-343466-21-Hy220_Rev.01

